

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISA SISTIM KELISTRIKAN**  
**DI**  
**PT.ASTRA GRAPHIA TBK**



**Oleh :**

**NAMA : Sri Wahyu Atmojo  
NIM : 4140412-114**

**FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**2010**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Diajukan guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan  
Teknik Elektro Program Studi Teknik Tenaga Listrik  
Universitas Mercu Buana

Telah diperiksa dan disetujui

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir

Dosen Pembimbing,

Yudi Gunardi, ST, MT

Ir. Mustari Lamma Msc.

Menyetujui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Ir. Yudi Gunardi, ST, MT

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYU ATMOJO

NIM : 41404112-114

Mahasiswa : Fakultas Teknik Industri

Jurusan : Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya apabila terjadi dikemudian hari penulis mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 04 Februari 2010

Penulis

( Sri Wahyu Atmojo )

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur Alhandulillah atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt, yaitu nikmat sehat, Rezeki, dan segala kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Evaluasi Kapasitas Sistem Kelistrikan di PT.Astra Graphia Tbk " tepat pada waktunya. Dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini :

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai, terima kasih atas segala doa-nya, semoga Allah Swt membalas semuanya.
2. Istri serta kedua ananda (Murwani, Triasmara Wulandani, Tovan Frizky Wahyu), yang saya cintai yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan didalam menyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas segala pengorbanan ini.
3. Seluruh dosen pengajar di Universitas Mercu Buana.
4. Ir.Mustari Lamma Msc, sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dorongan yang sangat berarti didalam penyelesaian skripsi ini.
5. Harry H Halim selaku Chief HRMS di PT.ASTRA GRAPHIA TBK
6. Hendi Setiawan selaku Manager Ofice Service Management PT.ASTRA GRAPHIA TBK.
7. Seluruh teman-teman angkatan 6 progeram studi Teknik Tenaga Listrik.
8. Seluruh Team Building Maintenance, yang telah banyak membantu didalam memberikan berbagai informasi atau data yang terkait dengan materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis

# **DAFTAR ISI**

Hal

ABSTRAK

PERNYATAAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI.....i

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN.....</b>                             | 1  |
| 1.1.          | Latar Belakang.....                                 | 1  |
| 1.2.          | Perumusan Masalah.....                              | 2  |
| 1.3.          | Tujuan Penulisan.....                               | 2  |
| 1.4.          | Pembatasan Masalah.....                             | 2  |
| 1.5.          | Sistematika Penulisan.....                          | 3  |
| <b>BAB II</b> | <b>LANDASAN TEORI.....</b>                          | 4  |
| 2.1.          | Pendahuluan.....                                    | 4  |
| 2.2.          | Instalasi Tegangan Menengah.....                    | 5  |
| 2.3.          | Instalasi Tegangan Rendah.....                      | 5  |
| 2.4.          | Sistem Kelistrikan.....                             | 6  |
| 2.5.          | Konsumsi energi.....                                | 10 |
| 2.6           | Penghantar.....                                     | 12 |
| 2.6.1.        | Jenis Penghantar.....                               | 12 |
| 2.6.1.1.      | Penghantar Berisolasi.....                          | 13 |
| 2.6.1.2.      | Penghantar Tak Berisolasi.....                      | 13 |
| <b>2.7.</b>   | <b>JENIS-JENIS ISOLASI.....</b>                     | 14 |
| 2.7.1.        | Isolasi dari PVC ( <i>Poly Vinil Chlorid</i> )..... | 14 |
| 2.7.2.        | Isolasi dari karet.....                             | 14 |
| 2.7.3.        | Isolai dari Yute.....                               | 14 |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.7.4. Isolai dari kertas.....                                       | 14        |
| 2.7.5. Isolasi dari XLPE ( <i>Cross Linkage Poly Ethilene</i> )..... | 14        |
| <b>2.8. PEMILIHAN LUAS PENAMPANG PENGHANTAR.....</b>                 | <b>14</b> |
| 2.8.1.1. Perhitungan kuat hantar arus dan penampang penghantar.....  | 14        |
| 2.8.1.2. Kondisi suhu.....   | 15        |
| 2.8.1.3. Kekuatan mekanis.....                                       | 15        |
| 2.8.1.4. Sifat lingkungan.....                                       | 16        |
| 2.8.1.5. Kemungkinan adanya perluasan.....                           | 17        |
| 2.8.1.6. Model pemasangan penghantar.....                            | 17        |
| 2.8.1.7. Pemasangan penghantar dengan menggunakan jalur kabel.....   | 17        |
| <b>2.9. PEMASANGAN PENGHANTAR SALURAN UDARA.....</b>                 | <b>18</b> |
| <b>2.10. PENGAMAN.....</b>   | <b>19</b> |
| 2.10.1 Jenis – jenis pengaman.....                                   | 20        |
| 2.10.1.1. Fuse.....  | 20        |
| 1. Diazed.....   | 21        |
| 2. Neozed.....   | 21        |
| 2.10.1.2. MCB.....   | 21        |
| a. Jenis-jenis MCB.....  | 22        |
| 1. Otomat-L ( Untuk Hantaran ).....                                  | 22        |
| 2. Otomat-H ( Untuk Instalasi Rumah ).....                           | 22        |
| b. Cara kerja MCB.....   | 23        |
| 1. Thermis.....  | 23        |
| 2. Magnetik.....   | 23        |
| c. Karakteristik MCB.....  | 23        |
| 2.10.1.3. MCCB ( Molded Case Circuit Breaker ).....                  | 24        |
| 2.10.1.4. ACB ( Air Circuit Breaker ).....                           | 24        |
| 2.10.1.5. Penentuan rating arus pengaman.....                        | 25        |
| 2.10.1.6. Koordinasi pengaman.....                                   | 25        |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>BAB III</b> | <b>SISTEM KELISTRIKAN DI GEDUNG PT. ASTRA GRAPHIA TBK</b>                 |
|                | 3.1. Sistem Kelistrikan di gedung PT.Astra Graphia Tbk.....26             |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISA KAPASITAS MCB DAN KUAT HANTAR ARUS.....31</b>                  |
|                | 4.1 Analisa kapasitas MCB dan kuat hantar arus.....31                     |
|                | 4.1.1. Kapasitas MCB.....31   |
|                | 4.1.2. Kuat hantar arus.....31  |
|                | 4.1.3. Ukuran dan jenis kabel penghantar.....32                           |
|                | 4.1.4. Kemampuan hantar arus.....32                                       |
|                | <b>Analisa .....</b> .....34  |
|                | a. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L1G1..35   |
|                | b. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L2G1..36   |
|                | c. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L3G1..37   |
|                | d. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L4G1..38   |
|                | e. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L5G1..39   |
|                | f. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L6G1..40   |
|                | g. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L7G1..41   |
|                | h. Analisa arus pada fase-fase pada panel power dan penerangan L8G1..42   |
|                | i. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L1G1.....43            |
|                | j. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L2G1.....44            |
|                | k. Analisa arus pada fase-fase pada panel power acL3G1.....45             |
|                | l. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L4G1.....46            |
|                | m. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L5G1.....47            |
|                | n. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L6G1.....48            |
|                | o. Analisa arus pada fase-fase pada panel power ac L7G1.....49            |
|                | p. Analisa arus pada fase-fase pada panel power acL8G1.....50             |
|                | q. Analisa arus pada fase-fase pada panel power lift L9G1.....51          |
|                | r. Analisa arus pada fase-fase pada panel power cooling tower L9G1.....52 |
|                | s. Analisa arus pada fase-fase pada panel power didc L1G2.....53          |
|                | t. Analisa arus pada fase-fase pada panel power rmkL1G2.....54            |
|                | u. Analisa arus pada fase-fase pada panel power Hydropoor L9G1.....54     |
|                | v. Analisa arus pada fase-fase pada panel power Artesis L1G1.....55       |

**BAB V**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP.....</b>               | <b>56</b> |
| <b>    5.1    KESIMPULAN.....</b> | <b>56</b> |
| <b>    5.2    SARAN.....</b>      | <b>55</b> |

**DAFTAR PUSTAKA.....**.....**57**

**Lampiran**

## **DAFTAR GAMBAR**

- Tabel 6.1 Sistem jaringan instalasi PLN  
Tabel 6.2 Kurva beban harian, pada puncak beban rata-rata harian  
Tabel 6.3 Contoh kabel yang berisolasi  
Tabel 6.4 Contoh kabel jenis NYY  
Tabel 6.5 Contoh Fuse  
Tabel 6.6 Kunstruksi MCB  
Tabel 6.7 Extention is Air Circuit Breaker  
Tabel 6.8 Panel power dan penerangan L1G1  
Tabel 6.9 Panel power dan penerangan L2G1  
Tabel 6.10 Panel power dan penerangan L3G1  
Tabel 6.11 Panel power dan penerangan L4G1  
Tabel 6.12 Panel power dan penerangan L5G1  
Tabel 6.13 Panel power dan penerangan L6G1  
Tabel 6.14 Panel power dan penerangan L7G1  
Tabel 6.15 Panel power dan penerangan L8G1  
Tabel 6.16 Panel power ac central L1G1  
Tabel 6.17 Panel power ac central L2G1  
Tabel 6.18 Panel power ac central L3G1  
Tabel 6.19 Panel power ac central L4G1  
Tabel 6.20 Panel power ac central L5G1  
Tabel 6.21 Panel power ac central L6G1  
Tabel 6.22 Panel power ac central L7G1  
Tabel 6.23 Panel power ac central L8G1  
Tabel 6.24 Panel power cooling tower L9G1  
Tabel 6.25 Panel power lift L9G1  
Tabel 6.26 Panel power pompa hydropoor L9G1  
Tabel 6.27 Panel power pompa artesis L1G1  
Tabel 6.28 Panel power didc L1G1  
Tabel 6.29 Panel power rmk L1G2


## **DAFTAR TABEL**

|            |  |
|------------|--|
| Tabel 7.1  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power penerangan L1G1     |
| Tabel 7.2  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L2G1 |
| Tabel 7.3  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L3G1 |
| Tabel 7.4  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L4G1 |
| Tabel 7.5  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L5G1 |
| Tabel 7.6  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L6G1 |
| Tabel 7.7  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L6G1 |
| Tabel 7.8  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L7G1 |
| Tabel 7.9  | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L8G1 |
| Tabel 7.10 | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L1G1          |
| Tabel 7.11 | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L2G1          |
| Tabel 7.12 | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L3G1          |
| Tabel 7.13 | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L4G1          |
| Tabel 7.14 | Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L5G1          |


- Tabel 7.15 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L6G1
- Tabel 7.16 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L7G1
- Tabel 7.17 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power ac central L8G1
- Tabel 7.18 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power cooling tower L9G1
- Tabel 7.19 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power lift L9G1
- Tabel 7.20 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power pompa hydropoor L9G1
- Tabel 7.21 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power pompa artesis L1G1
- Tabel 7.22 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power didc L1G2
- Tabel 7.23 Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase panel power rmk L1G2

**LAMPIRAN**

**GAMBAR-GAMBAR**





**Gambar 6.1**  
Sistem jaringan instalasi listrik PLN



**Gambar 6.2**  
Kurva beban harian, pada puncak beban rata-rata harian



**Gambar 6.3**  
**Contoh kabel yang berisolasi**



**Gambar 6.4**  
**Contoh kabel jenis NYY**



**Neozed Fuse (a)**

**Diazed Fuse (b)**

**Gambar 6.5**

**Contoh Fuse**




**Gambar 6.6**

**Konstruksi MCB(a)**

**Bagian-bagian MCB (b)**

- |                       |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Tuas Operasi Strip | 4. Bimetal           | 7. Ruang Busur Api |
| 2. Kontak Bergerak    | 5. Skrup Kalibrasi   |                    |
| 3. Terminal Bawah     | 6. Kumparan Magnetis |                    |



**Gambar 6.7**  
**Extinction in Air Circuit Breaker**

- |   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| 1. Main Contact                         | 4. Arc getting split         | 7. Arc runner |
| 2. Arcing Contact                       | 5. Arc splitter plates       |               |
| 3. Arc rising in the direction of arrow | 6. Current Carrying terminal |               |



Gambar 6.8  
Panel power dan penerangan L1G1



Gambar 6.9  
Panel power dan penerangan LG1



Gambar 6.10  
Panel power dan penerangan L2G1



Gambar 6.11  
Panel power dan penerangan L3G1



Gambar 6.12  
Panel power dan penerangan L4G1



Gambar 6.13  
Panel power dan penerangan L5G1



Gambar 6.14  
Panel power dan penerangan L6G1



Gambar 6.15  
Panel power dan penerangan L7G1



Gambar 6.16  
Panel power dan penerangan L8G1



Gambar 6.17  
Panel power ac central L1G1



Gambar 6.18  
Panel power ac central L2G1



Gambar 6.19  
Panel power ac central L3G1



Gambar 6.20  
Panel power ac central L4G1



Gambar 6.21  
Panel power ac central L5G1



Gambar 6.22  
Panel power ac central L6G1



Gambar 6.23  
Panel power ac central L7G1



Gambar 6.24  
Panel power ac central L8G1



Gambar 6.25  
Panel power cooling tower L9G1



Gambar 6.26  
Panel power lift L9G1



Gambar 6.27  
Panel power pompa hydropoor L9G1



Gambar 6.28  
Panel power pompa artesis L1G1




Gambar 6.29  
Panel power dan penerangan DIDCL1G2



Gambar 6.30  
Panel power dan penerangan ruang makan karyawan L1G2

**SINGLE LINE DIAGRAM  
PT.ASTRA GRAPHIA TBK**



Gambar 6.31

Single line diagram listrik di PT.ASTRA GRAPHIA Tbk

## **LAMPIRAN**

### **TABEL-TABEL**

TABEL 7.1

Data pengukuran arus tertinggi pada fase-fase pada panel power dan penerangan L1G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 1    | Lantai 1                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 18.5 | 16.3 | 16.5 | 11.286          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 18.8 | 17.1 | 16.8 | 11.594          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 18.9 | 12.1 | 17.1 | 10.582          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 19.6 | 12.3 | 17.0 | 10.758          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 19.6 | 17.3 | 17.7 | 12.012          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 19.2 | 12.3 | 17.1 | 10.692          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 19.1 | 12.7 | 17.0 | 10.736          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 17.1 | 13.0 | 17.1 | 10.384          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 19.0 | 13.2 | 16.9 | 10.802          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 16.5 | 11.3 | 17.1 | 9.878           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 15.9 | 11.2 | 17.1 | 9.680           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 7.436           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.2

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L2G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 2    | Lantai 2                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 15.3 | 13.2 | 13.0 | 9.130           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 15.2 | 14.0 | 13.0 | 9.284           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 15.3 | 12.9 | 13.0 | 9.064           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 16.4 | 13.3 | 13.0 | 9.394           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 14.5 | 12.1 | 10.7 | 8.206           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 14.1 | 11.7 | 10.7 | 8.030           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 9.900           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 15.3 | 13.5 | 12.9 | 9.174           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 12.8 | 13.5 | 13.0 | 8.646           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 6.952           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 6.930           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 6.930           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.3

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L3G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 6    | Lantai 3                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 43.3 | 40.2 | 34.4 | 25.938          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 44.4 | 40.5 | 35.5 | 26.488          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 47.1 | 40.1 | 34.3 | 26.730          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 46.1 | 39.5 | 32.7 | 26.026          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 40.5 | 37.3 | 31.5 | 24.046          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 44.7 | 39.4 | 33.2 | 25.806          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 45.8 | 39.6 | 32.3 | 25.894          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 46.2 | 40.0 | 33.6 | 26.356          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 45.2 | 39.1 | 34.1 | 26.048          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 44.6 | 31.3 | 35.4 | 24.486          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 38.9 | 35.2 | 30.8 | 23.078          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 42.8 | 34.9 | 31.8 | 24.090          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.4

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L4G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 5    | Lantai 4                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 27.4 | 30.3 | 35.7 | 20.548          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 29.5 | 36.2 | 41.8 | 23.650          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 42.4 | 31.7 | 42.3 | 25.520          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 27.1 | 32.2 | 39.2 | 21.626          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 27.3 | 23.2 | 23.4 | 16.258          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 40.4 | 30.9 | 40.4 | 24.574          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 25.8 | 30.6 | 40.2 | 21.252          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 27.5 | 31.1 | 36.8 | 20.966          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 26.5 | 30.8 | 38.2 | 21.032          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 28.5 | 31.6 | 37.1 | 21.406          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 28.0 | 30.5 | 35.1 | 20.636          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 27.3 | 22.5 | 36.0 | 18.876          | 100        | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.5

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L5G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 4    | Lantai 5                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 27.5 | 33.3 | 35.7 | 20.548          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 29.6 | 36.6 | 41.8 | 23.650          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 41.6 | 31.6 | 42.3 | 25.586          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 27.1 | 32.5 | 39.2 | 21.626          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 27.3 | 23.4 | 23.4 | 16.258          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 40.1 | 31.9 | 40.4 | 24.574          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 25.8 | 30.6 | 40.2 | 21.252          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 27.6 | 31.3 | 36.8 | 20.966          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 26.4 | 30.8 | 38.2 | 21.032          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 28.3 | 31.6 | 37.1 | 21.406          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 28.1 | 30.4 | 35.1 | 20.636          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 27.2 | 22.3 | 33.1 | 18.876          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.6

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L6G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 3    | Lantai 6                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 18.2 | 25.1 | 31.8 | 16.522          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 21.2 | 24.8 | 31.7 | 16.610          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 19.5 | 24.9 | 31.6 | 16.676          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 20.3 | 25.8 | 33.6 | 17.490          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 18.9 | 26.6 | 23.6 | 15.180          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 19.3 | 24.9 | 24.7 | 14.982          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 19.7 | 27.0 | 32.5 | 17.270          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 19.5 | 27.0 | 32.5 | 17.270          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 18.3 | 24.5 | 33.9 | 16.874          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 19.1 | 24.5 | 29.1 | 16.038          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 18.4 | 12.5 | 28.8 | 13.134          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 17.9 | 24.3 | 27.5 | 15.334          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.7

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L7G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 2    | Lantai 7                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 33.6 | 07.6 | 01.7 | 9.438           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 51.2 | 51.7 | 47.5 | 33.088          | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 32.6 | 07.6 | 01.8 | 9.240           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 06.1 | 06.8 | 00.8 | 3.014           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 34.3 | 07.4 | 00.6 | 9.306           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 34.6 | 07.4 | 01.4 | 9.548           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 34.3 | 07.4 | 01.1 | 9.416           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 33.7 | 08.1 | 01.2 | 9.460           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 34.6 | 07.5 | 01.2 | 9.526           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 37.9 | 06.4 | 00.4 | 9.834           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 36.0 | 06.0 | 00.4 | 9.328           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 35.3 | 05.1 | 00.4 | 8.976           | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.8

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan L8G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Penerangan | Tgl        | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x 220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |              |            |                                       |
| 1    | Lantai 8                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 22.6 | 15.5 | 19.2 | 12.606       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 22.4 | 15.6 | 19.2 | 12.584       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 21.1 | 15.9 | 19.2 | 12.364       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 22.6 | 16.5 | 19.8 | 12.958       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 19.1 | 15.6 | 15.4 | 11.022       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 19.8 | 15.7 | 17.2 | 11.594       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 22.0 | 16.6 | 15.9 | 11.990       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 23.4 | 16.0 | 16.1 | 12.210       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 26.5 | 15.2 | 16.1 | 12.716       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 22.1 | 16.2 | 12.1 | 11.088       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 22.0 | 16.5 | 12.0 | 11.110       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 24.2 | 16.8 | 15.8 | 12.496       | 60         | NYY 4 x 50mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.9

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L1G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 8    | Lantai 1                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 11.088          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 11.154          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 17.9 | 16.8 | 16.9 | 11.352          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 09.2 | 15.4 | 09.1 | 7.414           | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 11.220          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 11.154          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 17.2 | 17.0 | 17.6 | 11.396          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 21.5 | 22.0 | 21.6 | 14.300          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 14.520          | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 220             | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 220             | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 132             | 80         | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.10

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L2G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 7    | Lantai 2                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 47.5 | 45.2 | 48.0 | 30.954          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 47.9 | 45.0 | 48.0 | 30.998          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 49.1 | 43.5 | 49.1 | 31.174          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 07.5 | 39.2 | 34.1 | 17.776          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 46.3 | 46.1 | 47.9 | 30.866          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 47.1 | 45.1 | 49.0 | 31.064          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 47.1 | 45.1 | 50.1 | 31.306          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 10.1 | 07.0 | 10.3 | 6.028           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 09.9 | 07.8 | 10.3 | 6.160           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 17.6 | 14.5 | 15.9 | 10.560          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 17.6 | 14.5 | 15.9 | 10.560          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 17.1 | 14.0 | 15.4 | 10.230          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.11

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L3G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 6    | Lantai 3                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 65.3 | 65.1 | 66.1 | 43.230          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 65.9 | 65.1 | 66.3 | 43.406          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 67.0 | 65.0 | 67.1 | 43.802          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 43.1 | 39.2 | 34.1 | 25.608          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 64.9 | 65.7 | 66.4 | 43.340          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 66.1 | 65.2 | 67.0 | 43.626          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 66.2 | 65.4 | 67.0 | 43.692          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 65.3 | 64.8 | 66.9 | 43.340          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 65.5 | 64.9 | 66.3 | 43.274          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 1.100           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 00.7 | 00.0 | 00.0 | 154             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 100             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.12

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L4G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel<br>Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|---|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |   |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 5    | Lantai 4                                      | 01/11/2009 | 08.00 | 58.1 | 56.4 | 58.2 | 37.994          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 09.00 | 58.0 | 56.9 | 60.0 | 38.478          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 10.00 | 58.0 | 56.9 | 59.0 | 38.258          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 11.00 | 36.2 | 20.7 | 32.3 | 19.624          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 12.00 | 59.1 | 57.9 | 60.1 | 38.962          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 13.00 | 59.1 | 56.1 | 60.2 | 38.588          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 14.00 | 59.8 | 56.1 | 60.3 | 38.764          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 15.00 | 56.4 | 56.2 | 59.0 | 37.752          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 16.00 | 56.0 | 56.3 | 54.9 | 36.784          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 17.00 | 00.7 | 00.0 | 00.0 | 154             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 18.00 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 1.100           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 19.00 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 1.100           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.13

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L5G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x 220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |              |            |                                       |
| 4    | Lantai 5                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 59.5 | 57.1 | 58.3 | 38.478       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 59.7 | 57.3 | 59.1 | 38.742       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 58.9 | 56.3 | 58.1 | 38.126       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 57.5 | 57.7 | 50.8 | 36.520       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 60.0 | 59.1 | 60.0 | 39.402       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 60.1 | 58.1 | 59.9 | 39.182       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 61.3 | 60.0 | 59.8 | 39.820       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 56.8 | 56.7 | 57.2 | 37.554       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 57.0 | 57.0 | 57.2 | 37.664       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0            | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 1.980        | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0            | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.14

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L6G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x 220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |              |            |                                       |
| 3    | Lantai 6                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 50.4 | 52.5 | 51.0 | 33.858       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 50.7 | 53.1 | 52.0 | 34.276       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 50.4 | 53.1 | 51.9 | 34.118       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 22.8 | 27.8 | 33.5 | 18.502       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 50.6 | 53.2 | 52.2 | 34.320       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 50.6 | 53.3 | 52.4 | 34.386       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 50.6 | 53.1 | 52.6 | 34.386       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 50.3 | 53.3 | 51.7 | 34.166       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 50.1 | 50.3 | 51.8 | 33.484       | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 220          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 220          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 00.9 | 00.0 | 00.0 | 198          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.15

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L7G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 2    | Lantai 7                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 50.1 | 50.0 | 50.6 | 33.154          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 50.2 | 50.0 | 50.8 | 33.220          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 50.0 | 51.5 | 51.1 | 33.572          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 48.5 | 49.7 | 49.8 | 32.560          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 50.7 | 51.0 | 52.5 | 33.924          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 50.6 | 51.8 | 52.5 | 34.078          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 50.4 | 50.9 | 53.1 | 33.968          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 48.8 | 49.8 | 49.7 | 32.626          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 48.9 | 49.0 | 49.3 | 32.384          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 110             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 110             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 110             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.16

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power ac central L8G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>ac central | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |  |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 1    | Lantai 8                                   | 01/11/2009 | 08.00 | 65.0 | 65.5 | 66.4 | 43.314          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 09.00 | 65.0 | 65.7 | 66.6 | 43.406          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 10.00 | 64.5 | 65.0 | 64.5 | 42.680          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 11.00 | 83.2 | 84.7 | 86.0 | 55.858          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 12.00 | 83.1 | 84.9 | 83.4 | 55.308          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 13.00 | 84.9 | 83.9 | 81.8 | 55.132          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 14.00 | 73.6 | 75.1 | 73.7 | 48.928          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 15.00 | 65.8 | 66.9 | 66.9 | 43.912          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 16.00 | 20.1 | 28.2 | 21.3 | 15.312          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 17.00 | 65.6 | 66.5 | 67.0 | 43.802          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 18.00 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 374             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |  |            | 19.00 | 01.0 | 00.0 | 00.5 | 330             | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.17

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power lift L9G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>lift | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|--------------------------------------|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |                                      |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 1    | Lantai 9                             | 01/11/2009 | 08.00 | 15.7 | 16.2 | 15.1 | 10.340          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 09.00 | 15.9 | 16.3 | 15.0 | 10.384          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 10.00 | 17.1 | 14.9 | 16.1 | 10.582          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 11.00 | 16.1 | 11.2 | 13.9 | 9.064           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 12.00 | 15.9 | 13.2 | 14.1 | 9.504           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 13.00 | 15.2 | 15.3 | 16.2 | 10.274          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 14.00 | 09.6 | 13.1 | 15.2 | 8.338           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 15.00 | 14.2 | 16.1 | 15.9 | 10.164          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 16.00 | 14.4 | 16.1 | 16.3 | 10.296          | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 17.00 | 05.4 | 06.3 | 07.0 | 4.114           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 18.00 | 06.8 | 05.9 | 06.3 | 4.180           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 19.00 | 05.9 | 06.1 | 06.3 | 4.026           | 100        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.18

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power cooling tower L9G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>cooling tower | T<br>gl<br>, | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|---|--------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |   |              |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 2    | Lantai 9                                      | 01/11/2009   | 08.00 | 84.3 | 84.5 | 84.3 | 55.682          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 09.00 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 55.836          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 10.00 | 84.3 | 84.9 | 85.1 | 55.946          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 11.00 | 84.2 | 83.9 | 85.9 | 55.880          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 12.00 | 84.2 | 85.1 | 85.7 | 56.100          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 13.00 | 84.6 | 85.3 | 86.1 | 56.320          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 14.00 | 84.5 | 85.1 | 86.1 | 56.254          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 15.00 | 83.9 | 84.9 | 85.9 | 56.034          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 16.00 | 84.1 | 84.5 | 85.9 | 55.990          | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 17.00 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0               | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 18.00 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0               | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |              | 19.00 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0               | 150        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.19

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan didc L1G2

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>DIDC | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--------------------------------------|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |                                      |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 3    | Lantai 9                             | 01/11/2009 | 08.00 | 34.1 | 54.1 | 40.2 | 28.248          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 09.00 | 34.4 | 54.2 | 40.4 | 28.380          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 10.00 | 35.1 | 54.6 | 40.8 | 28.710          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 11.00 | 34.9 | 54.1 | 40.6 | 28.512          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 12.00 | 35.1 | 45.1 | 35.2 | 25.388          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 13.00 | 34.9 | 54.4 | 39.1 | 28.248          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 14.00 | 42.9 | 48.4 | 38.9 | 28.644          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 15.00 | 41.9 | 45.1 | 38.9 | 27.698          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 16.00 | 24.8 | 39.9 | 21.0 | 18.854          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 17.00 | 25.1 | 38.1 | 20.0 | 18.304          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 18.00 | 23.1 | 21.7 | 22.3 | 14.762          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 19.00 | 20.5 | 21.0 | 22.3 | 14.036          | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.20

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power dan penerangan RMK L1G2

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>R.MK | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x<br>220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|--------------------------------------|------------|-------|------|------|------|-----------------|------------|---------------------------------------|
|      |                                      |            |       | R    | S    | T    |                 |            |                                       |
| 4    | Lantai 1                             | 01/11/2009 | 08.00 | 46.5 | 44.5 | 55.1 | 32.142          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 09.00 | 46.8 | 44.6 | 55.2 | 32.252          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 10.00 | 47.0 | 44.7 | 54.9 | 32.252          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 11.00 | 46.9 | 45.1 | 55.6 | 32.472          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 12.00 | 47.1 | 49.2 | 54.9 | 33.264          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 13.00 | 47.0 | 50.1 | 53.2 | 33.066          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 14.00 | 39.9 | 44.6 | 47.9 | 29.128          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 15.00 | 38.9 | 43.1 | 46.9 | 28.358          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 16.00 | 25.5 | 28.5 | 24.9 | 17.358          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 17.00 | 25.5 | 29.1 | 25.0 | 17.512          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 18.00 | 22.3 | 17.5 | 14.7 | 11.990          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |                                      |            | 19.00 | 21.9 | 18.1 | 14.5 | 11.990          | 250        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

TABEL 7.21

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power pompa hydropoor L1G2

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>hydropoor | Tgl        | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x 220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar<br>yang digunakan |
|------|---|------------|-------|------|------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
|      |   |            |       | R    | S    | T    |              |            |                                       |
| 5    | Lantai 9                                  | 01/11/2009 | 08.00 | 04.1 | 04.3 | 04.2 | 2,772        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 09.00 | 04.2 | 04.4 | 04.2 | 2,816        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 10.00 | 04.1 | 04.3 | 04.2 | 2,772        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 11.00 | 04.2 | 04.4 | 04.2 | 2,816        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 12.00 | 04.2 | 04.3 | 04.2 | 2,794        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 13.00 | 04.1 | 04.4 | 04.2 | 2,772        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 14.00 | 04.2 | 04.3 | 04.2 | 2,794        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 15.00 | 04.1 | 04.3 | 04.2 | 2,772        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 16.00 | 04.2 | 04.4 | 04.3 | 2,838        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 17.00 | 04.2 | 04.3 | 04.2 | 2,794        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 18.00 | 04.1 | 04.4 | 04.2 | 2,772        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |
|      |   |            | 19.00 | 04.2 | 04.4 | 04.2 | 2,816        | 50         | NYY 4 x 4mm <sup>2</sup>              |

TABEL 7.22

Data pengukuran arus pada setiap fase pada panel power pompa artesis L1G1

| No . | Uraian<br>SDP<br>Panel Power<br>Pompa Artesis | Tgl,       | Waktu | ARUS |      |      | KVA<br>x 220 | MCB<br>(A) | Jenis<br>Penghantar yang<br>digunakan |
|------|---|------------|-------|------|------|------|--------------|------------|---------------------------------------|
|      |   |            |       | R    | S    | T    |              |            |                                       |
| 6    | Lantai 1                                      | 01/11/2009 | 08.00 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 9.394        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 09.00 | 20.1 | 14.3 | 14.3 | 10.714       | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 10.00 | 14.5 | 20.4 | 20.2 | 12.122       | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 11.00 | 14.1 | 14.6 | 14.1 | 9.416        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 12.00 | 20.1 | 14.5 | 14.3 | 10.758       | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 13.00 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 13.442       | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 14.00 | 14.2 | 20.1 | 20.6 | 12.078       | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 15.00 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 9.482        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 16.00 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 9.394        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 17.00 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 9.438        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 18.00 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 9.394        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |
|      |   |            | 19.00 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 9.416        | 200        | NYY 4 x 70mm <sup>2</sup>             |

**TABEL 7.23**  
 Data pengukuran arus pada panel penerangan serta  
 kapasitas penghantar dan pengaman yang digunakan

| No. | Trafo | Feeder       | Daya beban ( kVA ) | Pengaman MCB ( A ) | Penghantar    |
|-----|-------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1   | LVMDP | PPSDPL1G1    | 12012              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 2   | LVMDP | PPSDPL2G1    | 9900               | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 3   | LVMDP | PPSDPL3G1    | 26730              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 4   | LVMDP | PPSDPL4G1    | 25564              | 100                | NYY 4 x 50mm2 |
| 5   | LVMDP | PPSDPL5G1    | 25586              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 6   | LVMDP | PPSDPL6G1    | 17490              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 7   | LVMDP | PPSDPL7G1    | 33088              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 8   | LVMDP | PPSDPL8G1    | 12958              | 60                 | NYY 4 x 50mm2 |
| 9   | LVMDP | PPACL1G1     | 14564              | 80                 | NYY 4 x 70mm2 |
| 10  | LVMDP | PPACL2G1     | 31306              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 11  | LVMDP | PPACL3G1     | 43802              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 12  | LVMDP | PPACL4G1     | 38962              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 13  | LVMDP | PPACL5G1     | 39622              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 14  | LVMDP | PPACL6G1     | 34386              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 15  | LVMDP | PPACL7G1     | 33968              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 16  | LVMDP | PPACL8G1     | 55858              | 100                | NYY 4 x 70mm2 |
| 17  | LVMDP | PPCTL9G1     | 10582              | 250                | NYY 4 x 70mm2 |
| 18  | LVMDP | PPLFTL9G1    | 55946              | 250                | NYY 4 x 70mm2 |
| 18  | LVMDP | PPHDIDCL1G2  | 28710              | 50                 | NYY 4 x 4mm2  |
| 19  | LVMDP | PPSDPRMKL1G2 | 33264              | 200                | NYY 4 x 50mm2 |
| 20  | LVMDP | PPHDPL9G1    | 2838               | 200                | NYY 4 x 95mm2 |
| 21  | LVMDP | PPATSL1G1    | 13422              | 250                | NYY 4 x 70mm2 |

TABEL 7.24  
Total pemakaian energi listrik periode Desember 2008 – November 2009

| PEMAKAIAN LISTRIK (Gardu Kramat (Siang dan Malam) dan Gardu Mis Cicih) TAHUN 2008 |       |        |         |                                  |                                     |  |                           |
|---|-------|--------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Bulan   | Waktu | Faktor | Kwh     | Pemakaian / Waktu (Faktor X KWh) | Pemakaian / Bulan Gardu Kramat (Rp) | Pemakaian / Bulan Gardu Mis Cicih (Rp) | Total Pemakaian / Bulan   |
| <b>Januari</b>  | Siang | 1      | 124.420 | 124.420                          | <b>Rp110.880.520,00</b>             | <b>Rp5.097.995,00</b>                  | <b>Rp115.978.515,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 15.860  | 31.720.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Februari</b>   | Siang | 1      | 120.900 | 120.900                          | <b>Rp105.939.830,00</b>             | <b>Rp4.921.245,00</b>                  | <b>Rp110.861.075,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 14.140  | 28.280.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Maret</b>  | Siang | 1      | 127.640 | 127.640                          | <b>Rp112.094.530,00</b>             | <b>Rp5.226.540,00</b>                  | <b>Rp117.321.070,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 15.760  | 31.520.000                       |                                     |  |                           |
| <b>April</b>  | Siang | 1      | 133.720 | 133.720                          | <b>Rp113.770.545,00</b>             | <b>Rp5.194.400,00</b>                  | <b>Rp118.964.945,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 15.140  | 30.280.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Mei</b>  | Siang | 1      | 142.760 | 142.760                          | <b>Rp120.809.815,00</b>             | <b>Rp5.081.925,00</b>                  | <b>Rp125.891.740,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 16.660  | 33.320.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Juni</b>   | Siang | 1      | 131.840 | 131.840                          | <b>Rp114.087.130,00</b>             | <b>Rp5.290.810,00</b>                  | <b>Rp119.377.940,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 15.780  | 31.560.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Juli</b>   | Siang | 1      | 131.560 | 131.560                          | <b>Rp116.191.460,00</b>             | <b>Rp5.162.265,00</b>                  | <b>Rp121.353.725,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 16.980  | 33.960.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Agustus</b>  | Siang | 1      | 135.200 | 135.200                          | <b>Rp118.184.055,00</b>             | <b>Rp4.921.245,00</b>                  | <b>Rp123.105.300,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 17.140  | 34.280.000                       |                                     |  |                           |
| <b>September</b>  | Siang | 1      | 112.940 | 112.940                          | <b>Rp104.207.945,00</b>             | <b>Rp4.567.750,00</b>                  | <b>Rp108.775.695,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 15.200  | 30.400.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Oktober</b>  | Siang | 1      | 144.840 | 144.840                          | <b>Rp125.092.965,00</b>             | <b>Rp5.065.860,00</b>                  | <b>Rp130.158.825,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 18.440  | 36.880.000                       |                                     |  |                           |
| <b>November</b>   | Siang | 1      | 143.500 | 143.500                          | <b>Rp123.202.795,00</b>             | <b>Rp5.146.200,00</b>                  | <b>Rp128.348.995,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 17.760  | 35.520.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Desember</b>   | Siang | 1      | 115.440 | 115.440                          | <b>Rp104.552.460,00</b>             | <b>Rp5.017.655,00</b>                  | <b>Rp109.570.115,00</b>   |
|   | Malam | 2.000  | 14.760  | 29.520.000                       |                                     |  |                           |
| <b>Total YTD</b>  |       |        |         |                                  |                                     |  | <b>Rp1.429.707.940,00</b> |

TABEL 7.25  
Total pemakaian energi listrik priode Januri 2009 – Desember 2009

| <b>PEMAKAIAN LISTRIK (Gardu Kantor Pusat (Siang dan Malam) dan Gardu Mis Cicih) TAHUN 2009</b> |       |          |            |                                  |                                      |                                   |                         |  |
|--|-------|----------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Bulan  | Waktu | Faktor   | Kwh        | Pemakaian / Waktu (Faktor X Kwh) | Pemakaian / Bulan Gardu Kantor Pusat | Pemakaian / Bulan Gardu Mis Cicih | Total Pemakaian / Bulan |  |
| Januari  | Siang | 2.000,00 | 128.680,00 | 257.360.000,00                   | 145.700,00                           | 4.290,00                          | 149.990,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 17.020,00  | 34.040.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Februari   | Siang | 2.000,00 | 113.540,00 | 227.080.000,00                   | 127.200,00                           | 4.080,00                          | 131.280,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 13.660,00  | 27.320.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Maret  | Siang | 2.000,00 | 121.780,00 | 243.560.000,00                   | 134.940,00                           | 4.740,00                          | 139.680,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 13.160,00  | 26.320.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| April  | Siang | 2.000,00 | 130.400,00 | 260.800.000,00                   | 144.680,00                           | 4.980,00                          | 149.660,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 14.280,00  | 28.560.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Mei  | Siang | 2.000,00 | 132.860,00 | 265.720.000,00                   | 146.420,00                           | 4.596,00                          | 151.016,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 13.560,00  | 27.120.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Juni   | Siang | 2.000,00 | 128.000,00 | 256.000.000,00                   | 140.340,00                           | 5.040,00                          | 145.380,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 12.340,00  | 24.680.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Juli   | Siang | 2.000,00 | 123.760,00 | 247.520.000,00                   | 124.396,00                           | 5.310,00                          | 129.706,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 636,00     | 1.272.000,00                     |                                      |                                   |                         |  |
| Agustus  | Siang | 2.000,00 | 126.060,00 | 252.120.000,00                   | 140.500,00                           | 4.260,00                          | 144.760,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 14.440,00  | 28.880.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| September  | Siang | 2.000,00 | 112.440,00 | 224.880.000,00                   | 123.920,00                           | 4.500,00                          | 128.420,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 11.480,00  | 22.960.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| Oktober  | Siang | 2.000,00 | 146.520,00 | 293.040.000,00                   | 162.720,00                           | 4.680,00                          | 167.400,00              |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 16.200,00  | 32.400.000,00                    |                                      |                                   |                         |  |
| November   | Siang | 2.000,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                 |                                   | 0,00                    |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 0,00       | 0,00                             |                                      |                                   |                         |  |
| Desember   | Siang | 2.000,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                 |                                   | 0,00                    |  |
|  | Malam | 2.000,00 | 0,00       | 0,00                             |                                      |                                   |                         |  |
| <b>Total YTD</b>   |       |          |            |                                  |                                      | <b>1.437.292,00</b>               |                         |  |
| <b>Rata - Rata / Bulan</b>   |       |          |            |                                  |                                      |                                   | <b>119.774,33</b>       |  |

TABEL 7.26  
Elektrical Data Kabel NYA

| Nom                | Conductor  |            | Insulation     | Industance | Current – Canying |         | Short Circuit Current |
|--------------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------|---------|-----------------------|
|                    | DC         | AC         |                |            | Capacity at 30°C  | In pipe |                       |
| Gross              | Resistance | Resistance | Resistance     |            |                   |         | at 1 sec              |
| Sect               | at 20°C    | at 7°C     | at 20°C        |            |                   |         |                       |
| (mm <sup>2</sup> ) | Max (Ω/km) | Max (Ω/km) | Min (M. Ω /km) | (MHkm)     | Max (A)           | Max (A) | Max (KA)              |
| 1.5                | 12.1       | 14.478     | 0.0100         | 0.320      | 15                | 24      | 0.17                  |
| 2.5                | 7.41       | 8.866      | 0.0090         | 0.309      | 19                | 32      | 0.29                  |
| 4                  | 4.61       | 5.516      | 0.0077         | 0.290      | 33                | 42      | 0.46                  |
| 6                  | 3.08       | 3.685      | 0.0065         | 0.276      | 45                | 54      | 0.59                  |
| 10                 | 1.83       | 2.190      | 0.0065         | 0.274      | 61                | 73      | 1.15                  |
| 16                 | 1.15       | 1.376      | 0.0050         | 0.260      | 83                | 98      | 1.84                  |
| 25                 | 0.727      | 0.870      | 0.0050         | 0.257      | 103               | 129     | 2.88                  |
| 35                 | 0.524      | 0.627      | 0.0040         | 0.249      | 132               | 158     | 4.03                  |
| 50                 | 0.337      | 0.454      | 0.0045         | 0.248      | 165               | 197     | 5.75                  |
| 70                 | 0.266      | 0.321      | 0.0035         | 0.240      | 207               | 245     | 8.05                  |
| 95                 | 0.193      | 0.232      | 0.0035         | 0.239      | 225               | 290     | 10.93                 |
| 120                | 0.153      | 0.184      | 0.0032         | 0.235      | -                 | 345     | 13.80                 |
| 150                | 0.124      | 0.150      | 0.0032         | 0.235      | -                 | 390     | 17.25                 |
| 185                | 0.0991     | 0.121      | 0.0032         | 0.235      | -                 | 445     | 21.28                 |
| 240                | 0.0754     | 0.093      | 0.0032         | 0.233      | -                 | 525     | 27.60                 |
| 300                | 0.0601     | 0.075      | 0.0030         | 0.232      | -                 | 605     | 34.50                 |
| 400                | 0.0470     | 0.060      | 0.0026         | 0.231      | -                 | 725     | 41.20                 |

TABEL 7.27  
Elektrical Data Kabel NYY

| Nom                | Conductor  |            | Insulation  | Industance | Current – Canying |         | Short Circuit Current |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------|-----------------------|
|                    | DC         | AC         |             |            | Capacity at 30°C  | In air  |                       |
| Gross              | Resistance | Resistance | Resistance  |            |                   |         | at 1 sec              |
| Sect               | at 20°C    | at 7°C     | at 20°C     |            |                   |         |                       |
| (mm <sup>2</sup> ) | Max (Ω/km) | Max (Ω/km) | Min (MΩ/km) | (MHkm)     | Max (A)           | Max (A) | Max (KA)              |
| 1.5                | 12.1       | 14.478     | 50          | 0.328      | 16                | 24      | 0.17                  |
| 2.5                | 7.41       | 8.866      | 50          | 0.304      | 25                | 32      | 0.29                  |
| 4                  | 4.61       | 5.516      | 50          | 0.303      | 34                | 41      | 0.46                  |
| 6                  | 3.08       | 3.685      | 50          | 0.266      | 44                | 52      | 0.59                  |
| 10                 | 1.83       | 2.190      | 50          | 0.269      | 60                | 69      | 1.15                  |
| 16                 | 1.15       | 1.376      | 40          | 0.255      | 80                | 89      | 1.84                  |
| 25                 | 0.727      | 0.870      | 40          | 0.255      | 105               | 116     | 2.88                  |
| 35                 | 0.524      | 0.627      | 40          | 0.246      | 130               | 138     | 4.03                  |
| 50                 | 0.337      | 0.454      | 30          | 0.247      | 160               | 165     | 5.75                  |
| 70                 | 0.266      | 0.321      | 30          | 0.238      | 200               | 205     | 8.05                  |
| 95                 | 0.193      | 0.232      | 30          | 0.238      | 245               | 245     | 10.93                 |
| 120                | 0.153      | 0.184      | 30          | 0.233      | 285               | 280     | 13.80                 |
| 150                | 0.124      | 0.150      | 30          | 0.233      | 325               | 315     | 17.25                 |
| 185                | 0.0991     | 0.121      | 20          | 0.233      | 370               | 355     | 21.28                 |
| 240                | 0.0754     | 0.093      | 20          | 0.232      | 435               | 415     | 27.60                 |
| 300                | 0.0601     | 0.075      | 20          | 0.231      | 500               | 465     | 34.50                 |
| 400                | 0.0470     | 0.060      | 20          | 0.229      | 800               | 535     | 41.20                 |

**TABEL 7.28**  
**Rating Arus Kerja Fuse Diazed dan Neozed**

| Ukuran<br>Fuse Diazed | Arus Kerja (A) | Tanda Warna | Ukuran<br>Fuse Neozed |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| D II                  | 2              | Merah       | D 01                  |
|                       | 4              | Cokelat     |                       |
|                       | 6              | Hijau       |                       |
|                       | 10             | Merah       |                       |
|                       | 16             | Abu-abu     |                       |
|                       | 20             | Biru        |                       |
|                       | 25             | Kuning      |                       |
| D III                 | 35             | Hitam       | D 02                  |
|                       | 50             | Putih       |                       |
|                       | 63             | Tembaga     |                       |
| D IV                  | 80             | Perak       | D 03                  |
|                       | 100            | Emas        |                       |

**TABEL 7.29**  
**Rating Arus Kerja Fuse HRC**

| Ukuran | Arus Kerjanya<br>( A ) |
|--------|------------------------|
| 00     | 6 – 160                |
| 0      | 6 – 160                |
| 1      | 35 – 350               |
| 2      | 80 – 400               |
| 3      | 315 - 630              |
| 4      | 500 - 1250             |

TABEL 7.30  
Karakteristik MCB

| Pengujian | Jenis | Arus Uji   | Kondisi           | Batas waktu tidak trip atau trip  | Hasil yang diperoleh |
|-----------|-------|------------|-------------------|---|----------------------|
| a.        | B,C,D | $1,13I_n$  | Dingin            | $t \geq 1$ jam(until $I_n < 63A$ )<br>$t \geq 2$ jam(until $I_n > 63A$ )  | Tidak trip           |
| b.        | CL    | $1,05I_n$  | Segera            | $t \geq 1$ jam  | Trip                 |
|           | B,C,D | $1,45I_n$  | Setelah Pengujian | $t \geq 1$ jam(until $I_n < 63A$ )<br>$t \geq 2$ jam(until $I_n > 63A$ )  |                      |
|           |       | $1,2 I_n$  |                   | $t \geq 1$ jam  |                      |
| c.        | CL    | $2,55 I_n$ | Dingin            | $1 \text{ detik} < t < 60 \text{ detik}$ ( $I_n < 32A$ )<br>$1 \text{ detik} < t \geq 60 \text{ detik}$ ( $I_n > 32A$ ) | Trip                 |
|           | B,C,D |            | Panas*)           | $t \geq 120$ detik  |                      |
| d         | B     | $3 I_n$    | Dingin*)          | $t > 0,1$ detik   | Trip                 |
|           | C     | $5 I_n$    |                   |   |                      |
|           | D     | $10 I_n$   |                   |   |                      |
|           | CL    | $4 I_n$    |                   | $t > 0,2$ detik   |                      |
| e.        | B     | $5 I_n$    | Dingin            | $t < 0,1$ detik   | Trip                 |
|           | C     | $10 I_n$   |                   |   |                      |
|           | C     | $50 I_n$   |                   |   |                      |
|           | CL    | $6 I_n$    |                   | $t < 0,2$ detik   |                      |

TABEL 7.31  
Air Circuit Breaker pada tegangan rendah dengan tegangan menengah

|        |              |                |
|--------|--------------|----------------|
| 460 V  | 400 – 3500 A | 40 -75 KA      |
| 3,3 KV | 400 – 3500 A | 13,1 – 31,5 KA |
| 6,6 KV | 400 – 2400 A | 13,1 – 20 KA   |

TABEL 7.32  
Rating Arus Pengaman

| No | Jenis Motor   | Pemutusan Daya |
|----|---|----------------|
| 1  | Motor Sangkar Serempak tiga fasa, dengan pengsutuan bintang - segitiga, langsung pada jaringan, dengan reaktor atau resistor<br>Motor satu fasa | 250%.In        |
| 2  | Motor Sangkar Serempak, dengan pengasutan auto Trafo<br>Motor Sangkar Reaktansi Tinggi  | 200%.In        |
| 3  | Motor Rotor Lilit tiga fasa<br>Motor Arus Searah ( DC )   | 150%.In        |

TABEL 7.33  
Perbandingan Pemakaian MCB dan Sekering

| Peralatan yang dilindungi | Gawai pengaman                      | Perlindungan                |   |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
|                           |                                     | Arus Lebih                  | Hubung Singkat                            |
| Kabel                     | Sekering<br>MCB<br>Sekering dan MCB | Baik<br>Baik<br>Sangat Baik | Sangat Baik<br>Sangat Baik<br>Sangat Baik |
| Motor                     | MCB<br>Sekering dan MCB             | Baik<br>Baik                | Sangat Baik<br>Sangat Baik                |