

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Bulan September

Washing machine Data C2-Line						
September	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Sep-19	1	99	0	0,86	8,25	PAHMI
02-Sep-19	1	85	0	0,85	7,49	PAHMI
03-Sep-19	1	85	0	0,53	7,5	PAHMI
04-Sep-19	1	92	0	0,56	8,15	PAHMI
05-Sep-19	1	90	0	0,84	7,4	PAHMI
06-Sep-19	1	89	0	0,37	8,2	PAHMI
07-Sep-19	1	86	0	0,84	7,43	PAHMI
08-Sep-19	1	82	0	0,74	7,3	PAHMI
09-Sep-19	1	89	0	0,87	7,3	PAHMI
10-Sep-19	1	84	0	0,58	7,42	PAHMI
11-Sep-19	1	92	0,16	0,98	7,5	PAHMI
12-Sep-19	1	92	0,21	1,19	7,45	PAHMI
13-Sep-19	1	90	0,46	0,92	7,46	PAHMI
14-Sep-19	1	92	0,2	1,16	8,11	PAHMI
15-Sep-19	1	94	0,21	1,29	7,43	PAHMI
16-Sep-19	1	85	0	0,98	7,66	PAHMI
17-Sep-19	1	96	0	0,97	7,3	PAHMI
18-Sep-19	1	87	0	0,77	7,5	PAHMI
19-Sep-19	1	90	0	0,91	8,32	PAHMI
20-Sep-19	1	85	0	0,85	8,21	PAHMI
21-Sep-19	1	90	0	0,76	8,14	PAHMI
22-Sep-19	1	90	0	0,86	7,44	PAHMI
23-Sep-19	1	97	0	0,84	7,41	PAHMI
24-Sep-19	1	90	0	0,75	7,25	PAHMI
25-Sep-19	1	94	0	1,6	8,16	PAHMI
26-Sep-19	1	91	0	1,72	8	PAHMI
27-Sep-19	1	95	0	1,45	8,34	PAHMI
28-Sep-19	1	94	0	1,6	8,29	PAHMI
29-Sep-19	1	75	0	1,72	8,12	PAHMI
30-Sep-19	1	79	0,2	1,11	7,22	PAHMI

Lampiran 2. Data Bulan Oktober

Oktober	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Oct-19	1	87	0,47	1,27	7,6	PAHMI
02-Oct-19	1	84	0,13	1,37	8,51	PAHMI
03-Oct-19	1	84	0,47	1,16	7,46	PAHMI
04-Oct-19	1	88	0,21	1,46	8,52	PAHMI
05-Oct-19	1	83	0,45	2,03	7,55	PAHMI
06-Oct-19	1	85	0,11	2,11	7,25	PAHMI
07-Oct-19	1	80	0,49	2,46	8,11	PAHMI
08-Oct-19	1	83	0,32	2,16	8,26	PAHMI
09-Oct-19	1	87	0,25	0,64	8,12	PAHMI
10-Oct-19	1	84	0,14	1,19	8,15	PAHMI
11-Oct-19	1	82	0,2	1,27	8,33	PAHMI
12-Oct-19	1	85	0,34	1,2	8,46	PAHMI
13-Oct-19	1	80	0,11	1,34	8,57	PAHMI
14-Oct-19	1	83	0,26	1,13	7,43	PAHMI
15-Oct-19	1	92	0,37	1,21	8,1	PAHMI
16-Oct-19	1	87	0,26	1,32	8,22	PAHMI
17-Oct-19	1	87	0,28	1,28	8,18	PAHMI
18-Oct-19	1	85	0,31	1,32	8,19	PAHMI
19-Oct-19	1	84	0,3	1,4	8,11	PAHMI
20-Oct-19	1	90	0,34	1,27	7,24	PAHMI
21-Oct-19	1	84	0,27	1,2	7,8	PAHMI
22-Oct-19	1	86	0,34	1,64	7,76	PAHMI
23-Oct-19	1	95	0,25	1,41	8,37	PAHMI
24-Oct-19	1	90	0,24	1,42	7,33	PAHMI
25-Oct-19	1	84	0,21	1,39	8,18	PAHMI
26-Oct-19	1	87	0,27	1,46	8,54	PAHMI
27-Oct-19	1	93	0,34	1,33	8,56	PAHMI
28-Oct-19	1	87	0,19	1,26	8,68	PAHMI
29-Oct-19	1	90	0,41	1,1	8,11	PAHMI
30-Oct-19	1	97	0,24	1,37	8,04	PAHMI
31-Oct-19	1	99	0,31	1,26	8,07	PAHMI

Lampiran 3. Data Bulan November

Washing machine Data C2-Line						
November	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Nov-19	1	99	0,31	1,26	8,64	PAHMI
02-Nov-19	1	85	0,13	1,26	8,11	PAHMI
03-Nov-19	1	85	0,11	0,94	7,11	PAHMI
04-Nov-19	1	92	0,11	1,26	7,07	PAHMI
05-Nov-19	1	90	0,2	0,82	7,19	PAHMI
06-Nov-19	1	89	0,16	0,94	8,52	PAHMI
07-Nov-19	1	86	0	0,86	7,46	PAHMI
08-Nov-19	1	82	0	0,85	7,25	PAHMI
09-Nov-19	1	89	0	0,53	8,33	PAHMI
10-Nov-19	1	84	0	0,56	8,14	PAHMI
11-Nov-19	1	92	0	0,84	8,75	PAHMI
12-Nov-19	1	92	0	0,37	8,15	PAHMI
13-Nov-19	1	90	0	0,84	8,44	PAHMI
14-Nov-19	1	92	0	0,74	8,46	PAHMI
15-Nov-19	1	94	0	0,87	7,24	PAHMI
16-Nov-19	1	85	0	0,58	7,31	PAHMI
17-Nov-19	1	96	0,16	0,98	7,5	PAHMI
18-Nov-19	1	87	0,21	1,19	7,11	PAHMI
19-Nov-19	1	90	0,46	0,92	7,07	PAHMI
20-Nov-19	1	85	0,2	1,16	7,19	PAHMI
21-Nov-19	1	90	0,21	1,29	7,34	PAHMI
22-Nov-19	1	90	0	0,98	7,31	PAHMI
23-Nov-19	1	97	0	0,97	7,25	PAHMI
24-Nov-19	1	90	0	0,77	8,1	PAHMI
25-Nov-19	1	94	0	0,91	8,21	PAHMI
26-Nov-19	1	91	0	0,85	7,25	PAHMI
27-Nov-19	1	95	0	0,76	7,24	PAHMI
28-Nov-19	1	94	0	0,86	7,31	PAHMI
29-Nov-19	1	75	0	0,84	7,25	PAHMI
30-Nov-19	1	49	0	0,75	7,24	PAHMI

Lampiran 4. Data Bulan Desember

Washing machine Data C2-Line						
Desember	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Dec-19	1	49	0,26	0,75	7,25	Nur f
02-Dec-19	1	87	0,28	0,56	7,49	Nur f
03-Dec-19	1	87	0,31	0,84	7,5	Nur f
04-Dec-19	1	85	0,3	0,37	7,51	Nur f
05-Dec-19	1	84	0,34	0,84	7,4	Nur f
06-Dec-19	1	90	0,27	0,74	7,51	Nur f
07-Dec-19	1	84	0,34	0,87	7,5	Nur f
08-Dec-19	1	86	0,25	0,58	7,45	Nur f
09-Dec-19	1	95	0,24	0,98	7,46	Nur f
10-Dec-19	1	90	0,21	0,98	7,42	Nur f
11-Dec-19	1	84	0,27	0,97	7,34	Nur f
12-Dec-19	1	87	0,34	0,77	7,31	Nur f
13-Dec-19	1	93	0,19	0,91	7,5	Nur f
14-Dec-19	1	87	0,41	0,85	7,51	Nur f
15-Dec-19	1	90	0,31	0,76	7,43	Nur f
16-Dec-19	1	97	0,3	0,86	7,3	Nur f
17-Dec-19	1	99	0,34	0,84	7,3	Nur f
18-Dec-19	1	85	0,11	0,5	7,5	Nur f
19-Dec-19	1	84	0,14	0,56	7,53	Nur f
20-Dec-19	1	90	0,16	0,51	7,55	Nur f
21-Dec-19	1	84	0,21	0,55	7,54	Nur f
22-Dec-19	1	86	0,19	0,57	7,44	Nur f
23-Dec-19	1	85	0,25	0,54	7,42	RENAN
24-Dec-19	1	75	0,26	0,65	7,25	RENAN
25-Dec-19	1	84	0,15	0,62	7,86	PAHMI
26-Dec-19	1	86	0,21	0,69	7,54	PAHMI
27-Dec-19	1	95	0,13	0,74	7,82	PAHMI
28-Dec-19	1	91	0,23	0,85	7,65	PAHMI
29-Dec-19	1	84	0,19	0,79	7,54	ARI P
30-Dec-19	1	85	0,21	0,84	7,23	PAHMI
31-Dec-19	1	97	0,3	0,86	7,3	Nur f

Lampiran 5. Data Bulan Januari

Washing machine Data C2-Line						
Januari	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Jan-20	1	92	0,24	0,6	7,3	NUR F
02-Jan-20	1	92	0,3	0,62	7,51	NUR F
03-Jan-20	1	94	0,17	0,52	7,43	NUR F
04-Jan-20	1	84	0,19	0,42	7,52	NUR F
05-Jan-20	1	93	0,19	0,54	7,46	SANTO
06-Jan-20	1	94	0,25	0,67	7,25	NUR F
07-Jan-20	1	87	0,13	0,54	7,78	NUR F
08-Jan-20	1	90	0,12	0,54	7,62	NUR F
09-Jan-20	1	88	0,18	0,95	7,89	NUR F
10-Jan-20	1	87	0,16	0,65	7,98	NUR F
11-Jan-20	1	92	0,18	0,6	7,94	NUR F
12-Jan-20	1	93	0,14	0,67	7,85	NUR F
13-Jan-20	1	91	0,18	0,69	7,61	NUR F
14-Jan-20	1	90	0,16	0,64	7,43	NUR F
15-Jan-20	1	93	0,39	0,56	7,71	NUR F
16-Jan-20	1	86	0,17	0,43	7,93	NUR F
17-Jan-20	1	92	0,17	0,36	7,54	NUR F
18-Jan-20	1	80	0,18	0,61	7,61	PAHMI
19-Jan-20	1	84	0,21	0,54	7,6	NUR F
20-Jan-20	1	81	0,21	0,62	7,24	NUR F
21-Jan-20	1	87	0,31	0,64	7,31	NUR F
22-Jan-20	1	90	0,25	0,71	7,28	NUR F
23-Jan-20	1	95	0,26	0,72	7,71	NUR F
24-Jan-20	1	89	0,31	0,74	7,3	NUR F
25-Jan-20	1	88	0,18	0,6	7,71	RENAN
26-Jan-20	1	87	0,14	0,67	7,93	ARI
27-Jan-20	1	93	0,15	0,61	7,64	NUR F
28-Jan-20	1	89	0,16	0,52	7,85	NUR F
29-Jan-20	1	94	0,21	0,49	7,81	NUR F
30-Jan-20	1	86	0,19	0,43	7,62	NUR F
31-Jan-20	1	99	0,21	0,64	7,85	NUR F

Lampiran 6. Data Bulan Februari

Washing machine Data C2-Line						
Februari	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Feb-20	1	93	0,15	0,61	7,64	NUR F
02-Feb-20	1	108	0,26	0,29	7,81	NUR F
03-Feb-20	1	102	0,31	0,65	7,11	NUR F
04-Feb-20	1	94	0,28	0,66	7,07	NUR F
05-Feb-20	1	100	0,24	0,63	7,19	NUR F
06-Feb-20	1	103	0,21	0,64	7,52	NUR F
07-Feb-20	1	102	0,16	0,65	7,46	NUR F
08-Feb-20	1	105	0,18	0,6	7,25	ARI P
09-Feb-20	1	102	0,14	0,67	7,78	PAHMI
10-Feb-20	1	103	0,18	0,69	7,52	NUR F
11-Feb-20	1	90	0,34	0,75	7,78	NUR F
12-Feb-20	1	87	0,28	0,71	7,62	NUR F
13-Feb-20	1	80	0,16	0,58	7,89	NUR F
14-Feb-20	1	92	0,25	0,69	7,98	NUR F
15-Feb-20	1	86	0,28	0,75	7,24	SANTO
16-Feb-20	1	93	0,17	0,63	7,31	NUR F
17-Feb-20	1	91	0,19	0,71	7,5	NUR F
18-Feb-20	1	103	0,18	1,39	7,45	NUR F
19-Feb-20	1	95	0,15	0,89	7,46	NUR F
20-Feb-20	1	99	0,16	0,69	7,42	NUR F
21-Feb-20	1	89	0,19	0,91	7,34	NUR F
22-Feb-20	1	96	0,41	0,85	7,31	PAHMI
23-Feb-20	1	98	0,31	0,76	7,25	SANTO
24-Feb-20	1	89	0,3	0,86	7,78	NUR F
25-Feb-20	1	87	0,28	0,75	7,98	NUR F
26-Feb-20	1	80	0,17	0,63	7,24	NUR F
27-Feb-20	1	92	0,19	0,71	7,31	NUR F
28-Feb-20	1	86	0,18	1,39	7,5	NUR F
29-Feb-20	1	93	0,15	0,89	7,45	NUR F

Lampiran 7. Data Bulan Maret

Washing machine Data C2-Line						
Maret	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Mar-20	1	98	0,29	0,84	5,67	NUR F
02-Mar-20	1	96	0,31	0,69	5,6	NUR F
03-Mar-20	1	99	0,21	0,71	5,68	NUR F
04-Mar-20	1	97	0,28	0,65	5,87	NUR F
05-Mar-20	1	95	0,24	0,67	5,68	NUR F
06-Mar-20	1	101	0,31	0,62	5,61	PAHMI
07-Mar-20	1	100	0,25	0,59	5,79	SANTO
08-Mar-20	1	97	0,2	0,64	5,62	NUR F
09-Mar-20	1	97	0,22	0,67	5,89	NUR F
10-Mar-20	1	95	0,27	0,69	5,88	NUR F
11-Mar-20	1	102	0,39	0,84	5,81	PAHMI
12-Mar-20	1	103	0,92	0,79	5,89	NUR F
13-Mar-20	1	935	0,31	0,81	5,87	NUR F
14-Mar-20	1	105	0,29	0,82	5,81	NUR / ARI
15-Mar-20	1	107	0,3	0,84	5,64	ARI P
16-Mar-20	1	97	0,25	0,53	5,91	NUR F
17-Mar-20	1	94	0,22	0,67	6,26	NUR F
18-Mar-20	1	102	0,5	0,81	6,36	NUR F
19-Mar-20	1	103	0,38	0,81	6,35	NUR F
20-Mar-20	1	98	0,27	0,75	6,3	NUR F
21-Mar-20	0,03	7	0,3	0,78	6,34	NUR F
22-Mar-20	0,05	10	0,43	0,76	6,25	FAHMI
23-Mar-20	0,06	7	0,51	0,86	6,74	FAHMI
24-Mar-20	0,05	8	0,48	0,82	6,75	PAHMI
25-Mar-20	0,06	8	0,5	0,83	6,73	RENAN
26-Mar-20	0,04	9	0,42	0,89	6,81	PAHMI
27-Mar-20	0	7	0,39	1,62	6,79	PAHMI
28-Mar-20	0,03	7	0,42	1,07	6,81	PAHMI
29-Mar-20	0,05	4	0,45	1,11	6,74	PAHMI
30-Mar-20	0,11	5	0,33	0,76	6,69	PAHMI
31-Mar-20	0,04	6	0,28	0,67	6,89	PAHMI

Lampiran 8. Data Bulan April

Washing machine Data C2-Line						
April	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Apr-20	0,05	6	0,47	0,57	6,81	PAHMI
02-Apr-20	0,2	6	0,52	0,88	6,54	PAHMI
03-Apr-20	0,11	6	0,5	0,86	6,87	PAHMI
04-Apr-20	0,03	7	0,25	0,68	6,58	PAHMI
05-Apr-20	0,05	4	0,2	0,76	6,97	NUR F
06-Apr-20	0,06	7	0,55	0,84	6,45	RENAN
07-Apr-20	0,12	6	0,65	1,14	6,58	PAHMI
08-Apr-20	0,09	6	0,56	1,11	6,67	PAHMI
09-Apr-20	0,05	4	0,45	1,54	6,74	PAHMI
10-Apr-20	0,11	5	0,33	0,76	6,69	NUR F
11-Apr-20	0,06	10	1,03	1,35	6,87	ARI P
12-Apr-20	0,05	8	0,9	1,16	6,97	RENAN
13-Apr-20	0,01	8	0,74	0,94	6,58	PAHMI
14-Apr-20	0,16	8	0,43	0,76	6,57	PAHMI
15-Apr-20	0,08	6	0,51	0,86	6,82	PAHMI
16-Apr-20	0,14	7	0,48	0,82	6,78	NUR F
17-Apr-20	0,03	9	0,72	1,09	6,82	NUR F
18-Apr-20	0,03	19	0,84	1,13	6,25	PAHMI
19-Apr-20	0,03	27	0,84	1,16	6,31	PAHMI
20-Apr-20	0,03	33	0,66	1,18	6,45	PAHMI
21-Apr-20	0,03	29	0,55	1,11	6,84	PAHMI
22-Apr-20	0,03	21	0,5	1,18	6,73	PAHMI
23-Apr-20	0,03	24	0,54	1,11	6,74	NUR F
24-Apr-20	0,02	20	0,46	1,08	6,84	PAHMI
24-Apr-20	0,02	20	1	2	7,3	KURITA
25-Apr-20	0,02	22	0,52	1,21	6,65	PAHMI
26-Apr-20	0,02	10	0,6	1,15	6,54	ARI P
27-Apr-20	0,06	5	0,6	1,15	6,45	PAHMI
28-Apr-20	0,05	6	0,47	1,15	6,35	PAHMI
29-Apr-20	0,1	5	0,52	1,15	6,32	PAHMI
30-Apr-20	0,02	5	1	1	7,5	PAHMI

Lampiran 9. Data Bulan Mei

Washing machine Data C2-Line						
mei	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-May-20	0,05	4	0,68	1,16	6,74	NUR F
02-May-20	0,03	4	0,68	1,16	6,57	PAHMI
03-May-20	0,03	4	0,68	1,16	7,1	NUR F
04-May-20	0,05	5	0,7	1,2	7,4	ARI.P
05-May-20	0,05	10	0,13	0,18	6,25	PAHMI
06-May-20	0,06	7	0,33	0,14	6,12	PAHMI
07-May-20	0,12	6	1,03	1,16	6,35	PAHMI
08-May-20	0,09	6	0,9	1,16	6,24	PAHMI
09-May-20	0,05	4	0,72	1,15	6,47	PAHMI
10-May-20	0,47	5	0,59	0,27	6,43	NUR F
11-May-20	0,05	14	0,16	0,91	6,38	NUR F
12-May-20	0,06	16	0,78	0,44	6,51	PAHMI
13-May-20	0,05	18	0,24	0,53	6,45	PAHMI
14-May-20	0,05	20	0,19	0,55	6,54	PAHMI
15-May-20	0,02	12	0,11	0,85	6,75	PAHMI
16-May-20	0,06	13	0,14	0,75	6,87	PAHMI
17-May-20	0,05	11	0,16	0,81	6,46	PAHMI
18-May-20	0,04	14	0,19	0,76	6,51	NUR F
19-May-20	0,06	16	0,78	0,44	6,51	PAHMI
20-May-20	0,05	18	0,24	0,53	6,45	PAHMI
21-May-20	0,08	20	0,12	0,7	6,75	PAHMI
22-May-20	0,06	13	0,14	0,75	6,87	PAHMI
23-May-20	0,05	11	0,16	0,81	6,46	PAHMI
24-May-20	0,04	14	0,19	0,76	6,51	NUR F
25-May-20	0,06	17	0,12	0,7	6,51	PAHMI
26-May-20	0,08	20	0,12	0,7	6,75	PAHMI
27-May-20	0,06	13	0,14	0,75	6,87	PAHMI
28-May-20	0,05	11	0,16	0,81	6,46	PAHMI
29-May-20	0,04	14	0,19	0,76	6,51	NUR F
30-May-20	0,06	17	0,12	0,7	6,51	PAHMI

Lampiran 10. Data Bulan Juni

Washing machine Data C2-Line						
juni	Hardness		Turbidity		PH Water	PIC
Tgl Check	RO	Raw	RO	Raw		
01-Jun-20	0,05	11	0,16	0,81	6,46	PAHMI
02-Jun-20	0,06	13	0,14	0,75	6,87	PAHMI
03-Jun-20	0,08	20	0,12	0,7	6,75	PAHMI
04-Jun-20	0,06	13	0,14	0,75	6,87	PAHMI
05-Jun-20	0,05	11	0,16	0,81	6,46	PAHMI
06-Jun-20	0,04	14	0,19	0,76	6,51	NUR F
07-Jun-20	0,06	17	0,12	0,7	6,51	PAHMI
08-Jun-20	0,07	19	0,26	0,36	6,56	PAHMI
09-Jun-20	0,04	19	0,33	0,48	6,41	NUR F
10-Jun-20	0,06	19	0,13	0,46	6,35	PAHMI
11-Jun-20	0,04	17	0,41	0,34	6,54	PAHMI
12-Jun-20	0,04	16	0,41	0,34	6,24	PAHMI
13-Jun-20	0,04	5	0,61	0,41	6,29	ARI P
14-Jun-20	0,05	4	0,52	0,47	6,48	RENAN
15-Jun-20	0,04	10	0,25	0,64	6,54	PAHMI
16-Jun-20	0,06	8	0,3	0,55	6,35	PAHMI
17-Jun-20	0,08	3	0,6	0,53	6,41	PAHMI
18-Jun-20	0,06	4	0,32	0,56	6,45	PAHMI
19-Jun-20	0,05	7	0,35	0,57	6,57	PAHMI
20-Jun-20	0,07	5	0,39	0,54	6,53	NUR F
21-Jun-20	0,06	6	0,36	0,57	6,56	PAHMI
22-Jun-20	0,04	5	0,38	0,59	6,53	NUR F

Lampiran 11. Tabel Kolomgrov-Smirnov

n	$\alpha = 0,20$	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,02$	$\alpha = 0,01$
1	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
2	0,684	0,776	0,842	0,900	0,929
3	0,565	0,636	0,708	0,785	0,829
4	0,493	0,565	0,624	0,689	0,734
5	0,447	0,509	0,563	0,627	0,669
6	0,410	0,468	0,519	0,577	0,617
7	0,381	0,436	0,483	0,538	0,576
8	0,359	0,410	0,454	0,507	0,542
9	0,339	0,387	0,430	0,480	0,513
10	0,323	0,369	0,409	0,457	0,486
11	0,308	0,352	0,391	0,437	0,468
12	0,296	0,338	0,375	0,419	0,449
13	0,285	0,325	0,361	0,404	0,432
14	0,275	0,314	0,349	0,390	0,418
15	0,266	0,304	0,338	0,377	0,404
16	0,258	0,295	0,327	0,366	0,392
17	0,250	0,286	0,318	0,355	0,381
18	0,244	0,279	0,309	0,346	0,371
19	0,237	0,271	0,301	0,337	0,361
20	0,232	0,265	0,294	0,329	0,352
21	0,226	0,259	0,287	0,321	0,344
22	0,221	0,253	0,281	0,314	0,337
23	0,216	0,247	0,275	0,307	0,330
24	0,212	0,242	0,269	0,301	0,323
25	0,208	0,238	0,264	0,295	0,317
26	0,204	0,233	0,259	0,290	0,311
27	0,200	0,229	0,254	0,284	0,305
28	0,197	0,225	0,250	0,279	0,300
29	0,193	0,221	0,246	0,275	0,295
30	0,190	0,218	0,242	0,270	0,290
35	0,177	0,202	0,224	0,251	0,269
40	0,165	0,189	0,210	0,235	0,252
45	0,156	0,179	0,198	0,222	0,238
50	0,148	0,170	0,188	0,211	0,226
55	0,142	0,162	0,180	0,201	0,216
60	0,136	0,155	0,172	0,193	0,207
65	0,131	0,149	0,166	0,185	0,199
70	0,126	0,144	0,160	0,179	0,192
75	0,122	0,139	0,154	0,173	0,185
80	0,118	0,135	0,150	0,167	0,179
85	0,114	0,131	0,145	0,162	0,174
90	0,111	0,127	0,141	0,158	0,169
95	0,108	0,124	0,137	0,154	0,165
100	0,106	0,121	0,134	0,150	0,161

Lampiran 12. Sistem Pengelohan Softener Water



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Lampiran 13. Rumah Garam untuk Regenerasi Resin



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

